

## **Esclarecimento Nº 02**

### **FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - FOTE**

#### **PE 001/2018 - PROCESSO N 00037 – SEGURO OPERACIONAL**

##### **PERGUNTA Nº 01**

Notamos que em Agosto/2017 houve um processo para contratação do referido seguro. Poderia esclarecer o motivo pelo qual o mesmo não foi contratado naquela ocasião?

##### **RESPOSTA Nº 01**

O processo foi anulado para readequação da especificação técnica/termo de referência e inclusão de mais equipamentos a serem segurados.

##### **PERGUNTA Nº 02**

Seria possível disponibilizar algum relatório de inspeção do risco?

##### **RESPOSTA Nº 02**

Não possuímos.

##### **PERGUNTA Nº 03**

Gentileza especificar os sistemas protecionais existente nas subestações.

##### **RESPOSTA Nº 03**

Extintores de incêndio no pátio e na casa de controle. Todos os equipamentos que possuem óleo isolante ou óleo combustível possuem bacia de coleta na fundação do mesmo para coletar e levar para caixa separadora água/óleo.

##### **PERGUNTA Nº 04**

Gentileza confirmar data de entrada em operação das subestações.

##### **RESPOSTA Nº 04**

Santa Maria 3 – 19/05/2016

Pinhalzinho 2 e Foz do Chapecó – 28/02/2018

Santo Ângelo e Maçambará – Maio/2019.

##### **PERGUNTA Nº 05**

Gentileza confirmar se houve algum evento/perda.

##### **RESPOSTA Nº 05**

Não houve.

##### **PERGUNTA Nº 06**

Gentileza confirmar a existência de produtos inflamáveis (características, quantidade, utilidade, armazenamento).

**RESPOSTA Nº 06**

Óleo isolante de transformadores força

Tipo: Óleo Mineral Naftênico

Quantidade: 83.742 litros em Santa Maria 3, 154.500 litros em Pinhalzinho 2, 15.000 litros em Maçambará.

Utilidade: isolamento elétrico do equipamento.

Armazenamento: somente no equipamento.

Óleo isolante de transformadores de serviços auxiliares

Tipo: Óleo Mineral Naftênico

Quantidade: 476 litros em Santa Maria 3, 540 litros em Pinhalzinho 2.

Utilidade: isolamento elétrico do equipamento.

Armazenamento: somente no equipamento.

Óleo combustível e lubrificante do GMG

Tipo: Diesel / lubrificante

Quantidade: 300/12,8 litros em Santa Maria 3, 300/15,8 litros em Pinhalzinho 2.

Armazenamento: somente no equipamento.